PIANTA PIANO PRIMO

Scala 1:200

FONDAZIONE "DON GNOCCHI"
AREA NON OGGETTO DEL PRESENTE PROGETTO

LEGENDA

- IDRANTE UNI45 ESISTENTE
- IDRANTE SOPRASUOLO ESISTENTE
- MONTANTE RETE ANTINCENDIO
- RETE ANTINCENDIO ESISTENTE
- ATTACCO VV.F. ESISTENTE

LEGENDA INTERVENTI

- IDRANTE UNI45 DI PROGETTO
- RETE ANTINCENDIO DI PROGETTO

LEGENDA INTERVENTI

A

- (A1) Raccordo alla rete esistente mediante pezzo a T
- (A2) Staffaggio a soffitto mediante collarino ad interasse minore di 300 cm per tubazione in acciaio da 2" e minore di 270 cm per tubazione in acciaio da 1"1/2
- (A3) Staffaggio in controsoffitto mediante collarino ad interasse minore di 300 cm per tubazione in acciaio da 2" e minore di 270 cm per tubazione in acciaio da 1"1/2
- (A4) Realizzazione di tracce di larghezza 10 cm in muratura di mattoni forati, con profondità pari a 7 cm
- (A5) Ripristino della traccia mediante utilizzo di malta cementizia, rasatura, stuccatura e tinteggiatura
- (A6) Installazione cassette da interno per idrante UNI45 a parete, completa di manichetta da 20 m e lancia
- (A7) Adeguamento dell'area esterna mediante demolizione di muretto in muratura, realizzazione di platea in c.a, realizzazione di nuovo muretto di perimetrazione, per l'installazione del locale tecnico e del nuovo gruppo di spinta antincendio, con successivo collegamento dello stesso alla riserva idrica antincendio ed alla rete installata all'interno del P.O. (entrambe esistenti)

- Installazione tubazione in acciaio zincato con giunzioni flangiate

DETTAGLIO 1

1:50



AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Via Degli Imbimbo 10/12 - 83100 Avellino - C.F.: P.IVA 02600160648
U.O. C. Tecnica Patrimoniale

DIREZIONE GENERALE: Dott.ssa Maria MORGANTE
R.U.P. Arch. Marina ABBONDANDOLO

Lavori di conformità alle norme di prevenzione incendi
Il stralcio c/o il P.O. 'G. Criscuoli' di S. Angelo dei Lombardi (AV)
CIG. 8161889BDD - CUP. H66G19000170003

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA

PROGETTAZIONE : RTP

(Mandataria) ARETHUSA S.r.l. Viale Regina Elena 83018 - Caserta (NV) Tel. +39 081 727738 - Fax +39 081 7578215 e-mail: arethusa@arethusasrl.it www.arethusasrl.it

(Mandante) A.T.Advanced Technologies S.r.l.

Il Tecnico (DT.ARETHUSA s.r.l.) Ing. Giuliano Maria Esposito

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI — DOTT. ING. ESPOSITO GIULIANO MARIA — SEZIONE A — SETTORE: CIVILE E AMBIENTALE - INDUSTRIALE - DELL'INFORMAZIONE — N° ISCRIZ.: 12540

TITOLO ELABORATO

IMPIANTO ANTINCENDIO
Descrizione degli interventi - Impianto antincendio
Pianta Primo e dettagli intervento

ELABORATO N°:	FORMATO :	SCALA :	DATA :
ARE-014-20-PE_ PRI.DI.07.0	**A0**	**1:200 - 1:50**	**05/08/2020**

N.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	PRIMA EMISSIONE	05/08/2020	G.ES.	M.FE.	G.M.E.
1					
2					